

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 25
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水

登記使用有效期間： 114年 12 月 31 日
 聯絡電話： 2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113 年 1 月 10 日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113 年 2 月 5 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113 年 3 月 4 日	設備維護				陳錦言	
113 年 4 月 10 日	設備維護				陳錦言	
113 年 5 月 8 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113 年 6 月 12 日	設備維護				陳錦言	
113 年 7 月 7 日	設備維護				陳錦言	
113 年 8 月 19 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113 年 9 月 23 日	設備維護				陳錦言	
113 年 10 月 17 日	設備維護				陳錦言	
113 年 11 月 15 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113 年 12 月 日	設備維護					
114 年 1 月 日	設備維護					
114 年 2 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 3 月 日	設備維護					
114 年 4 月 日	設備維護					
114 年 5 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 6 月 日	設備維護					
114 年 7 月 日	設備維護					
114 年 8 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 9 月 日	設備維護					
114 年 10 月 日	設備維護					
114 年 11 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 12 月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：24
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月3日	設備維護		停	(中)		
113年5月2日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月6日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共環境用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：23
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月14日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月27日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：
設備設置單位：玉成國民小學
設備負責單位：
水源類別：自來水
一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
聯絡電話：2783-6049#154
設備管理人：總務處
設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

：2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：21
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月25日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：20
設備設置單位：玉成國民小學
設備負責單位：
水源類別：自來水
一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
聯絡電話：2783-6049#154
設備管理人：總務處
設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	連錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所，不計入免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：17
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月25日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所不計入免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號: 18

設備設置單位: 玉成國民小學

設備負責單位:

水源類別: 自來水

一、設備維護紀錄:

登記使用有效期間:

114年12月31日

聯絡電話:

2783-6049#154

設備管理人:

總務處

設備維護單位:

力霸工業科技股份有限公司

電話: 02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄:

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所，不在此限。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：17
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

：2.公私場所公共飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次檢驗大腸桿菌數；其水源每次檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：16
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月16日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

： 2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：15
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：繆務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月6日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月4日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：13
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

一、設備維護紀錄：

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月1日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月27日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：14
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月21日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月 日	設備維護					
114年1月 日	設備維護					
114年2月 日	設備維護	更換濾心				
114年3月 日	設備維護					
114年4月 日	設備維護					
114年5月 日	設備維護	更換濾心				
114年6月 日	設備維護					
114年7月 日	設備維護					
114年8月 日	設備維護	更換濾心				
114年9月 日	設備維護					
114年10月 日	設備維護					
114年11月 日	設備維護	更換濾心				
114年12月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

： 2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：12
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月25日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：11
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月11日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月27日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 10
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間： 114年 12月 31日
 聯絡電話： 2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年 1月 10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年 2月 5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 3月 4日	設備維護				陳錦言	
113年 4月 10日	設備維護				陳錦言	
113年 5月 8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 6月 13日	設備維護				陳錦言	
113年 7月 5日	設備維護				陳錦言	
113年 8月 19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 9月 23日	設備維護				陳錦言	
113年 10月 17日	設備維護				陳錦言	
113年 11月 15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 12月 日	設備維護					
114年 1月 日	設備維護					
114年 2月 日	設備維護	更換濾心				
114年 3月 日	設備維護					
114年 4月 日	設備維護					
114年 5月 日	設備維護	更換濾心				
114年 6月 日	設備維護					
114年 7月 日	設備維護					
114年 8月 日	設備維護	更換濾心				
114年 9月 日	設備維護					
114年 10月 日	設備維護					
114年 11月 日	設備維護	更換濾心				
114年 12月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

： 2.公私場所公共給水之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：9
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	連錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			連錦言	
113年3月4日	設備維護				連錦言	
113年4月10日	設備維護				連錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			連錦言	
113年6月13日	設備維護				連錦言	
113年7月5日	設備維護				連錦言	
113年8月14日	設備維護	更換濾心			連錦言	
113年9月23日	設備維護				連錦言	
113年10月17日	設備維護				連錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			連錦言	
113年12月 日	設備維護					
114年1月 日	設備維護					
114年2月 日	設備維護	更換濾心				
114年3月 日	設備維護					
114年4月 日	設備維護					
114年5月 日	設備維護	更換濾心				
114年6月 日	設備維護					
114年7月 日	設備維護					
114年8月 日	設備維護	更換濾心				
114年9月 日	設備維護					
114年10月 日	設備維護					
114年11月 日	設備維護	更換濾心				
114年12月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 8
設備設置單位：玉成國民小學
設備負責單位：
水源類別：自來水
一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間： 114年 12月 31日
聯絡電話： 2783-6049#154
設備管理人：總務處
設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
電話： 02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年 1月 10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年 2月 5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 3月 4日	設備維護				陳錦言	
113年 4月 10日	設備維護				陳錦言	
113年 5月 8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 6月 13日	設備維護				陳錦言	
113年 7月 5日	設備維護				陳錦言	
113年 8月 19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 9月 13日	設備維護				陳錦言	
113年 10月 17日	設備維護				陳錦言	
113年 11月 15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年 12月 日	設備維護					
114年 1月 日	設備維護					
114年 2月 日	設備維護	更換濾心				
114年 3月 日	設備維護					
114年 4月 日	設備維護					
114年 5月 日	設備維護	更換濾心				
114年 6月 日	設備維護					
114年 7月 日	設備維護					
114年 8月 日	設備維護	更換濾心				
114年 9月 日	設備維護					
114年 10月 日	設備維護					
114年 11月 日	設備維護	更換濾心				
114年 12月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

： 2.公私場所公共給水之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：2
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
 聯絡電話：2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月12日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月27日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

日期	項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
		6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 6
 設備設置單位：玉成國民小學
 設備負責單位：
 水源類別：自來水
 一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間： 114年 12 月 31 日
 聯絡電話： 2783-6049#154
 設備管理人：總務處
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113 年 1 月 10 日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113 年 2 月 5 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113 年 3 月 4 日	設備維護				陳錦言	
113 年 4 月 10 日	設備維護				陳錦言	
113 年 5 月 8 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113 年 6 月 13 日	設備維護				陳錦言	
113 年 7 月 5 日	設備維護				陳錦言	
113 年 8 月 19 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	陳錦言
113 年 9 月 27 日	設備維護				陳錦言	
113 年 10 月 17 日	設備維護				陳錦言	
113 年 11 月 15 日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113 年 12 月 日	設備維護					
114 年 1 月 日	設備維護					
114 年 2 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 3 月 日	設備維護					
114 年 4 月 日	設備維護					
114 年 5 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 6 月 日	設備維護					
114 年 7 月 日	設備維護					
114 年 8 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 9 月 日	設備維護					
114 年 10 月 日	設備維護					
114 年 11 月 日	設備維護	更換濾心				
114 年 12 月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否 符合 標準	備註
	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共給水之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所，打「X」記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號: 5

設備設置單位: 玉成國民小學

設備負責單位:

水源類別: 自來水

一、設備維護紀錄:

登記使用有效期間: 114年12月31日

聯絡電話: 2783-6049#154

設備管理人: 繆務處

設備維護單位: 力霸工業科技股份有限公司

電話: 02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月24日	設備維護				陳錦言	
113年10月10日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄:

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

: 2.公私場所公共環境飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：
設備設置單位：玉成國民小學
設備負責單位：
水源類別：自來水
一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
聯絡電話：2783-6049#154
設備管理人：總務處
設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月17日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月21日	設備維護				陳錦言	
113年10月19日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月 日	設備維護					
114年1月 日	設備維護					
114年2月 日	設備維護	更換濾心				
114年3月 日	設備維護					
114年4月 日	設備維護					
114年5月 日	設備維護	更換濾心				
114年6月 日	設備維護					
114年7月 日	設備維護					
114年8月 日	設備維護	更換濾心				
114年9月 日	設備維護					
114年10月 日	設備維護					
114年11月 日	設備維護	更換濾心				
114年12月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所不計開處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：
設備設置單位：玉成國民小學
設備負責單位：
水源類別：自來水
一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
聯絡電話：2783-6049#154
設備管理人：總務處
設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月14日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月22日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌數，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共飲用之連貫水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：2
設備設置單位：玉成國民小學
設備負責單位：
水源類別：自來水
一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
聯絡電話：2783-6049#154
設備管理人：總務處
設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月10日	設備維護				陳錦言	
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月21日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月 日	設備維護					
114年1月 日	設備維護					
114年2月 日	設備維護	更換濾心				
114年3月 日	設備維護					
114年4月 日	設備維護					
114年5月 日	設備維護	更換濾心				
114年6月 日	設備維護					
114年7月 日	設備維護					
114年8月 日	設備維護	更換濾心				
114年9月 日	設備維護					
114年10月 日	設備維護					
114年11月 日	設備維護	更換濾心				
114年12月 日	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水設備每月檢驗一次大腸桿菌群，總菌落數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共環境飲用之連續供水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：1
設備設置單位：玉成國民小學
設備負責單位：
水源類別：自來水
一、設備維護紀錄：

登記使用有效期間：114年12月31日
聯絡電話：2783-6049#154
設備管理人：總務處
設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
電話：02-2832-2200

維護日期	清洗	更換濾心	消毒	其他	維護人員簽名	電性安全測試
113年1月10日	設備維護				陳錦言	陳錦言
113年2月5日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年3月4日	設備維護				陳錦言	
113年4月	設備維護		停用			
113年5月8日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年6月13日	設備維護				陳錦言	
113年7月5日	設備維護				陳錦言	
113年8月19日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年9月23日	設備維護				陳錦言	
113年10月17日	設備維護				陳錦言	
113年11月15日	設備維護	更換濾心			陳錦言	
113年12月	設備維護					
114年1月	設備維護					
114年2月	設備維護	更換濾心				
114年3月	設備維護					
114年4月	設備維護					
114年5月	設備維護	更換濾心				
114年6月	設備維護					
114年7月	設備維護					
114年8月	設備維護	更換濾心				
114年9月	設備維護					
114年10月	設備維護					
114年11月	設備維護	更換濾心				
114年12月	設備維護					

二、水質檢驗紀錄：

項目標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註 1.社區自設公共給水裝置每月檢驗一次大腸桿菌數，總氯數及自由有效餘氯；其水源每月檢驗一次硝酸鹽氮及砷。

2.公私場所公共環境用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌數。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌數；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5.飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-10mg/L。